



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ОГNETУШИТЕЛЯ

### **ОП-8(з)-АВСЕ «МИГ» (4А, 144В, С, Е)**

### **ОП-8(з)-АВСЕ ОМ2«МИГ» (4А, 144В, С, Е)**

#### **Условное обозначение:**

Огнетушитель порошковый закачной переносной

**ОП-8(з)-АВСЕ «МИГ» (4А, 144В, С, Е)** (для огнетушителей с коррозионной стойкостью по С2 по ISO 12944-5)

Огнетушитель порошковый закачной переносной

**ОП-8(з)-АВСЕ ОМ2 «МИГ» (4А, 144В, С, Е)** (для огнетушителей с коррозионной стойкостью по С4-Н по ISO 12944-5)

#### **Требования к продукции:**

- Масса ОТВ: 8 кг
- Объем баллона: 10 л
- Максимальное рабочее давление: 1,8 МПа
- Ранг огнетушителя: 4А, 144В, С, Е (до 1000В)
- Диапазон температур эксплуатации: от минус 50 до плюс 50°С
- Срок до перезарядки: 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации: 48 месяцев с даты выпуска
- Сертификат соответствия: [ТР ЕАЭС 043/2017](#)
- Материал распылителя – морозостойкий резиновый рукав (до минус 50°С). Для фиксации распылителя на баллоне конструкция баллона должна содержать держатель распылителя, который должен быть съемным для обеспечения возможности перекрашивания баллона при техническом обслуживании огнетушителя

#### **Требования к документации:**

1. Сертификат соответствия системы менеджмента качества производителя, а также поставщика огнетушителей требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (копия).
2. Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям [ТР ЕАЭС 043/2017](#) (копия).
3. Сертификат (декларация) о соответствии баллонов огнетушителей требованиям Технического регламента Таможенного Союза [ТР ТС 032/2013](#) «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (копия).