

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ОГнетушителя

Условное обозначение:

**Огнетушитель**  
**ОП-1(з) - АВСЕ «МИГ» (1А, 21В, С, Е)**

## Требования к продукции:

**Масса ОТВ:** 1 кг

**Объем баллона:** 2л

**Максимальное рабочее давление:** 1,8 МПа

**Ранг огнетушителя:** 1А, 21В, С, Е (до 1000В)

**Диапазон температур эксплуатации:** от минус 50 до плюс 50 °С

**Срок до перезарядки:** 5 лет

**Гарантийный срок эксплуатации:** 48 месяцев с даты выпуска

**Сертификат соответствия требованиям** Технического Регламента Республики Беларусь ТР 2009/2013 «О безопасности зданий и сооружений»

## Требования к документации:

1. Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям Технического Регламента Республики Беларусь ТР 2009/2013 «О безопасности зданий и сооружений» (копия).

2. Паспорт на готовое изделие (образец)

ВНИМАНИЕ. Паспорт готового изделия должен содержать записи о дате выпуска в формате месяц/год, наименовании и марке примененного огнетушащего вещества, предусмотренном изготовителем гарантийном сроке эксплуатации, о приемке ОТК в виде печати ОТК и ФИО представителя ОТК производителя готового изделия.

3. Сертификат соответствия системы менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, охраны окружающей среды как производителя, так и поставщика продукции требованиям международных стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 (копия).