

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Условное обозначение:

Огнетушитель
ОУ-2 - ВСЕ «ИНЕЙ» (21В, С, Е)

Требования к продукции:

ОТВ: двуокись углерода (СО₂) высшего сорта

Масса ОТВ: 2 кг

Объем баллона: 2,9 л

Ранг огнетушителя: 21В, С, Е (до 1000В)

Диапазон температур эксплуатации: от минус 40 до плюс 50 °С

На раструбе в районе выходного сечения должна быть нанесена маркировка, с указанием предприятия-изготовителя и типоразмера огнетушителя, для использования с которым он предназначен

На запорно-пусковом устройстве должна быть выбита масса огнетушителя без заряда в кг

Баллон соответствует ГОСТ 949

На баллоне огнетушителя механическим способом должны быть выбиты товарный знак производителя баллона, заводской номер баллона, месяц и год выпуска баллона, год переосвидетельствования баллона, рабочее давление, пробное давление, масса и объем пустого баллона, диапазон температур эксплуатации баллона. Выполнение указанной маркировки краской или на принтере не допускается

Срок эксплуатации до перезарядки: 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации: 48 месяцев с даты выпуска

Сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Республики Беларусь ТР ВУ 2009/2013 «О безопасности зданий и сооружений»

Требования к документации:

1. Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям Технического Регламента Республики Беларусь ТР 2009/2013 «О безопасности зданий и сооружений» (копия).

2. Сертификат (декларация) о соответствии баллонов требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (копия).

ВНИМАНИЕ. В целях обеспечения выполнения п.5.4 и 6.10 СТБ 11.13.04-2009, п.5.5 и п.6.4 СТБ 11.13.10-2009 сертификат о соответствии баллонов высокого давления углекислотных огнетушителей требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013 должен содержать запись о полном соответствии баллона высокого давления ГОСТ 949. Не допускается запись о частичном соответствии баллонов высокого давления ГОСТ 949 (или соответствии баллонов высокого давления отдельным пунктам ГОСТ 949).

3. Паспорт на готовое изделие (образец).

ВНИМАНИЕ. Паспорт готового изделия должен содержать записи о дате выпуска в формате месяц/год, наименовании и марке примененного огнетушащего вещества, предусмотренном изготовителем гарантийном сроке эксплуатации, о приемке ОТК в виде печати ОТК и ФИО представителя ОТК производителя готового изделия

4. Сертификат соответствия системы менеджмента качества, безопасности труда и охраны здоровья, охраны окружающей среды как производителя, так и поставщика продукции требованиям международных стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 (копия).